



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-22-759

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

15-00

(время)

30.11.2016

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 21 ноября 2016 года № 2-22-759

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка многоквартирного жилого дома
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский д. 12, к. 1

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Товарищество собственников жилья «На Комендантском», ИНН: 7814111062, ОГРН: 1027807575949,
юридический адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский д. 12, к. 1

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей),
с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 25 » ноября 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 30 » ноября 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч..

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 2 » часа 00 мин)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Иванов Иван Иванович МЧС № 2-22-759 Иванов ИВ
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«13» часов «00» минут «25» ноября 20 16 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

21.11.2016 № 04-04-2016

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна – старший инспекторотделения
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ТСЖ «На Комендантском» - правообладателей объекта защиты;
- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский д. 12, к. 1

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности указанные в заявлении (жалобе) вх. № Г-166 от 16.11.2016 года

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На лестничной площадке 6-го этажа (у квартиры 197) произведено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты. Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 23 п.п. «е», п.п. «к»; п. 33	Управляющий ТСЖ «На Комендантском»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
 2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
 3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
 4. Фототаблица: на 2 листах в 2 экземплярах.
 5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: да
 6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-22-759/1/1 от 30.11.2016 года.
 7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
 8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
 9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
 - приказ о приеме на работу управляющего ТСЖ «На Комендантском» Пахомову С.В.
 - акт-предписание от 30.09.2015 года
- Подписи лиц, проводивших проверку:

Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 30 ” ноября 20 16 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

управляющий ТСЖ «На Комендантском» Пахомов С.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” ноября 20 16 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

ПРОТОКОЛ № 2-22-501
об административном правонарушении

30 ноября 2016 года
16 час 40 мин

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4

Я, государственный инспектор Приморского района по пожарному надзору Вакула Ольга Викторовна, руководствуясь ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (№195 – ФЗ от 30.12.2001 г.), составил настоящий протокол по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4 в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Пахомова Светлана Валерьевна;
2. Дата и место рождения: 02.05.1977 г.р., ур. г. Гагра Абхасской АССР;
3. Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 3, корп. 2, кв. 85;
4. Фактически проживающий(ая): г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 3, корп. 2, кв. 85;
5. Место работы, учебы: Товарищество собственников жилья «На Комендантском» ;
6. Занимаемая должность: управляющий;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4003 № 984948, выдан 53 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 20.05.2003 года, код подразделения 782-053
8. Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административному наказанию не подвергалась.

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

УСТАНОВИЛ:

30.11.2016 года в 15 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-759 от 21.11.2016 года в отношении объекта защиты – многоквартирного жилого дома, правообладателем которого является Товарищество собственников жилья ТСЖ « На Комендантском», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский д. 12, к. 1 , были выявлены нарушения требований пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 33, п. 23 п.п. «е» п.п. «к», а именно:

1. На лестничной площадке 6- го этажа (у квартиры 197) произведено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты. Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 23 п.п. «е», п.п. «к»; п. 33

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____ (подпись) _____ (подпись)
_____ (фамилия, имя, отчество, _____
_____ (адрес места жительства) _____ свидетелей)

2. _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____
(ф. и.о., адрес места жительства)

_____ (подпись потерпевшего)

Подпись: Вакула О.В.
(лица, оставившего протокол)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

С протоколом ознакомлен(а), и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями) 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1 и 25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

В услугах переводчика не нуждаюсь.

✓ _____
(подпись)

рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, по адресу: проспект Комендантский, дом 32, корпус 4, кабинет № 10, 30.11.2016 г. в 16 часов 50 минут
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

30.11.2016
(дата)

✓ _____
(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

С протоколом ознакомлен, копию получил(а)

30 ноября 2016
(дата)

✓ _____
(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Предписание № 2-22-759/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Товарищество собственников жилья «На Комендантском».

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 21 ноября 2016 года № 2-22-759

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 25 ноября по 30 ноября 2016 года Вакула Ольгой Викторовной старшим инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты – многоквартирного жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский д. 12, к. 1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На лестничной площадке 6-го этажа (у квартиры 197) произведено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 23 п.п. «е», п.п. «к»; п. 33	01.03.2017	

<p>также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты. Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов</p>		
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения отдела надзорной
деятельности Приморского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Вакула Ольга Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 30 » 11 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

управление ООО «На Комендантском»

(подпись)



(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

« 30 » ноября 20 16 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-22-501
о назначении административного наказания

«30» ноября 2016 года

Регистрационный индекс ПД

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления)

Я, государственный инспектор Приморского района по пожарному надзору Вакула Ольга Викторовна

(должность, фамилия., имя., отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 16 часов 50 минут «30» ноября 2016 года

(указывается время и дата рассмотрения)

по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-22-501 составленными « 30 » ноября 2016 года государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Вакула О.В.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица
(указывается должностное лицо или гражданин)

в отношении **должностного лица:**

1. Фамилия, имя, отчество: Пахомова Светлана Валерьевна;
2. Дата и место рождения: 02.05.1977 г.р., ур. г. Гагра Абхасской АССР;
3. Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 3, корп. 2, кв. 85;
4. Фактически проживающий(ая): г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 3, корп. 2, кв. 85;
5. Место работы, учебы: Товарищество собственников жилья «На Комендантском» ;
6. Занимаемая должность: управляющий;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4003 № 984948, выдан 53 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 20.05.2003 года, код подразделения 782-053
8. Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административному наказанию не подвергалась.

Материалами установлено, что 30.11.2016 года в 15 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-759 от 21.11.2016 года в отношении объекта защиты – многоквартирного жилого дома, правообладателем которого является Товарищество собственников жилья ТСЖ « На Комендантском», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский д. 12, к. 1 , были выявлены нарушения требований пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 33, п. 23 п.п. «е» п.п. «к», а именно:

1. На лестничной площадке 6- го этажа (у квартиры 197) произведено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты. Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 23 п.п. «е», п.п. «к»; п. 33

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, 3.5 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Похомову Светлану Валерьевну
в соответствии с Протоколом № 2-22-500, составленным государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Вакула О.В. за нарушение требований пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 23 п.п. «е», п.п. «к»; п. 33
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в денежном выражении в виде: административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить Пахомовой Светлане Валерьевне
что настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю) государственному инспектору Приморского района по пожарному надзору (197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. 1); Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000), в Приморский районный суд (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83)
(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления. В случае отсутствия жалобы на постановление вступает в законную силу с «__» _____ 2016 г.

Разъяснить Пахомовой Светлане Валерьевне
(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.
При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Получатель	УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490)
ИНН	7840308932
КПП	784001001
Счет	40101810200000010001
БИК	044030001
Банк получателя	Северо-Западное ГУ Банка России
Код бюджетной классификации (КБК)	177 116 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности».
ОКТМО	40325000
УИН	0

Подпись лица, вынесшего постановление _____

О.В. Вакула

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Приморского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-22- 501 от «30» ноября 2016 г. исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения « ____ » ____ 20 ____ года
в _____ Иск. № _____